

Déclaration de conformité CE (No. FSTEC18001-R1.01)

Conformément à la décision n° 768/2008 / CE du Parlement européen et du Conseil, annexe III

Modèle de produit/Produit :

Produit : Détecteur de fumée
Modèle/type : FireAngel ST-620-XX, Angeleye ST-AE620-XX, FireAngel ST-622-XX, Angeleye ST-AE622-XX
FireAngel ST-623E-XX, Angeleye ST-AE623E-XX, FireAngel ST-625-XX, Angeleye ST-AE625-XX
FireAngel ST-750-XX, Angeleye ST-AE750-XX, FireAngel ST-630-XX, FireAngel ST-632-XX, Angeleye
ST-AE630-XX
le suffixe XX- indique le code du pays

Fabricant :

Nom : FireAngel Safety Technology Limited
Adresse : Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ, Royaume-Uni

Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du fabricant.

Objet de la déclaration :

Produit : Détecteur de fumée optique à amélioration thermique
Spécification : Alimentation sur piles, alarme sonore 85dB(A), montage mur/plafond

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

305/2011/EU	Réglementation des Produits de Construction
2014/30/EU	Directive relative à la Compatibilité Electromagnétique
2011/65/EU	Directive relative à la Limitation de l'Utilisation de certaines Substances Dangereuses dans les Equipements Electriques et Electroniques

Références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques pour lesquelles la conformité est déclarée :

Référence & Date	Titre
EN 14604:2005+AC:2008	Détecteurs de fumée
EN 50130-4:2011+A1:2014	Systèmes d'alarme - Part 4: compatibilité électromagnétique - Norme de famille de produits. Exigences relatives à l'immunité des composants des systèmes d'alarme de détection d'incendie, contre l'intrusion, contre les hold-up, CCTV, de contrôle d'accès et d'alarme sociale
EN 61000-6-3:2007/A1:2011 /AC:2012	Compatibilité électromagnétique (CEM). Normes génériques. Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère
EN60065:2014/AC:2016	Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité
EN 60950-1:2006+A2:2013	Matériel de traitement de l'information. Sécurité. Part 1. : Exigences générales

Veillez vous référer aux documents **FSTDOP18001** (ST-620, ST-AE620, ST-622, ST-AE622, ST-623E, ST-AE623E, ST-750, ST-AE750), **FSTDOP18002** (ST-630, ST-AE630), **FSTDOP19002**, **FSTDOP19002UK** (ST-632) et **FSTDOP18004** (ST-625, ST-AE625) relatifs à la déclaration de performance pour le règlement sur les produits de construction.

Informations complémentaires:

Signé pour et au nom de : FireAngel Safety Technology Limited
Date/Lieu d'émission : 5 avril 2019, Coventry, Royaume-Uni

X 

I Ballinger
Certification Manager